



Freiwillige Feuerwehr Stadt Bremervörde

Der Stadtbrandmeister



Stadtverwaltung Bremervörde
Rathausmarkt Bremervörde

27432 Bremervörde

Stadtbrandmeister

Nils Schwarz
An der Mühle 3
27432 Bremervörde
Tel: 04769/ 820 783
Mobil: 0175/ 3841487
E-Mail: stadtbrandmeister@bremervoerde.net

Bremervörde, den 01.04.2022

Bauvorhaben: Nieder Ochtenhausen,
Bebauungsplan Nr. 126 „Rhedenweg“

Stellungnahme Feuerwehr

Sehr geehrte Damen und Herren,

die folgenden Punkte sind bei dem Bauvorhaben aus Sicht der Feuerwehr zu beachten.

Es müssen Feuerwehrezufahrten zu der Wohnbebauung mit einer Mindestbreite nach der niedersächsischen Bauordnung von 3,00 m vorgehalten werden.

Die Zu- und Ausfahrten sollten eine Mindestbreite von 3,00 m haben und somit die Vorgabe als Feuerwehrezufahrt nach der niedersächsischen Bauordnung erfüllen.

Die Befahrung sollte mit Feuerwehrfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen möglich sein.

Für die Wohnbebauung ist eine ausreichende Löschwasservorhaltung nach Merkblatt DVGW Arbeitsblatt 405 zu berücksichtigen.

Es müssen mindestens 3 Unterflurhydranten mit einer Durchflussmenge von 800 L/min. geschaffen werden.

Für das Feuerwehrhaus Nieder Ochtenhausen wird eine Grundfläche von 2500-3000m² benötigt. Neben den üblichen Anschlüssen muss eine Tankfülleitung für das wasserführende Fahrzeug der Feuerwehr Nieder Ochtenhausen verlegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Schwarz
Stadtbrandmeister