



# Freiwillige Feuerwehr Stadt Bremervörde

Der Stadtbrandmeister



Stadtverwaltung Bremervörde  
Rathausmarkt 1  
**27432 Bremervörde**

## Stadtbrandmeister

Nils Schwarz  
An der Mühle 3  
27432 Bremervörde  
Tel: 04769/ 820 783  
Mobil: 0175/ 3841487  
E-Mail: [stadtbrandmeister@bremervoerde.net](mailto:stadtbrandmeister@bremervoerde.net)

Bremervörde, den 06.04.2022

Objekt: 29. Änderung F-Plan/ Bebauungsplan Nr. 128 Gewerbegebiet  
östlich der Mehedorfer Straße I, Stadt Bremervörde

## Stellungnahme Feuerwehr

Sehr geehrte Damen und Herren,

es müssen Feuerwehrezufahrten zu der Wohnbebauung mit einer Mindestbreite nach der niedersächsischen Bauordnung von 3,00 m vorgehalten werden.

Die Zu- und Ausfahrten sollten eine Mindestbreite von 3,00 m haben und somit die Vorgabe als Feuerwehrezufahrt nach der niedersächsischen Bauordnung erfüllen.

Für die Wohnbebauung ist eine ausreichende Löschwasservorhaltung nach Merkblatt DVGW Arbeitsblatt 405 zu berücksichtigen.

Die Entnahmemenge entspricht dem im Arbeitsblatt W405 des GVGW ermittelten Richtwert von mind. 48m<sup>3</sup>/h über einen Zeitraum von 3h.

Für die Gewerbeflächen muss dem im Arbeitsblatt W405 des GVGW ermittelten Richtwert von 96m<sup>3</sup>/h für Gewerbegebiete vorgehalten werden.

Die Entnahmemenge entspricht dem ermittelten Richtwert von mind. 96m<sup>3</sup>/h über einen Zeitraum von 3h.

Die Befahrung sollte mit Feuerwehrfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen möglich sein.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Schwarz  
Stadtbrandmeister